

## ETTERFYLLING AV GASS R410A OG R407C

1. Kople gul slange (den du vanligvis kople til vacuumpumpen) fra manometer til kulde mediumflaskens "liquid", væske port. (bruk adapter)
2. Kople rød/blå slange til serviceventilen på varmepumpens utedel.
3. Skru opp væskeventilen på flasken slik at det kommer litt gass ut i enden på den rød/blå slangen (den du kople til utedelen). På denne måten unngår du luft i slangene.
4. Skru så igjen koblingshylsene på slangene.
5. Start opp og sett varmepumpa i kjølemodus.
6. Plasser kuldemediumflasken på vekta og nullstill denne.
7. Påse at trykket i kuldemedieflasken er høyere enn trykket på anlegget du skal fylle på.
8. Når riktig antall gram er påfylt, steng ventil på kuldemediumflaska. (vekta skal da vise minus).
9. Unngå å røre for mye på slanger/manometer/gassflaske under fylling, da vekta er veldig ømfintlig.
10. Steng så kranen på kuldemediumflasken.
11. Steng 1/4" kranen (minste kranen) på utedelen, la kompressor suge ut trykket i slanger og rør.
12. Kople av manometer og slanger, åpne så 1/4" kranen umiddelbart.
13. Kontroller trykk og temperatur i kjøle og varmmodus
14. OBS. Ikke fyll for store mengder væske i gangen. Eks. 100 – 150 gram.

**VIKTIG: UNNGÅ Å FÅ GASS PÅ HUDEN, GASSEN ER -51 GR. C. BRUK HANSKER!**